

Trubní rozvody

Vložil Pavel Dostál - 18/09/2005 20:08

Trubní vedení v bazénu?

Dobry den, rad bych se zeptal, jestli je na cerpani bazenove vody potreba nejake specialni potrubí odolavajici chloru. Jaky je jeho doporučený průměr při délce cca 20 m k výměníku umístěnému v budově vedle tepelného čerpadla. Jaka je přibližná cena takových trubek. Dekuji M.H.

Pro bazénovou vodu se používají PVC trubky nebo PVC hadice od průměru 50mm. Záleží také na celkové hydraulice tzn. ohyby, zúžení v kulových ventilech, výškový rozdíl. Důležité je také výkon čerpadla. Většinou se používá u soukromého bazénu průměr 50 mm. Cena trubek se pohybuje kolem 60,- Kč / m, u hadic pak od 80 - 120,- Kč / m, většina kolínek stojí do 70 Kč, kulový ventil pak kolem 500,- Kč. Všechny ceny + DPH. Materiál lze koupit u většiny bazénových firem.

=====