Nouzové osvětlení do veřejné sauny - vyhláška

Vložil Pavel Dostál - 21/09/2005 18:45

_____

Z e-mailové korespondence:

>
>
>Přeji Vám hezký den.
>Naše organizace provozuje sauna a v současné době provádí její rekonstrukci.
>Dostal jsem požadavek, abych zajistil nouzové osvětlení pro saunovací
>místnost.
>Zdá se mi to sice absurdní ale budiž.
>Zajímá mě tedy, na základě jaké legislativy vznikl tento požadavek a ,
>v případě, že je to oprávněný požadavek budu rád, když mi doporučíte typ
>svítidla pro NO se samostatným zdrojem El. energie a případně dodavatele.
>
>Děkuji za pomoc.
>
>
>
Dobrý den, dle mého názoru je to také nesmysl. Nicméně ve vyhlášce 464 2000Sb to je následovně: A je to prostě nutno dodržet, aby Vám to úřady odsouhlasili, tzn. dal bych tam zálohovaný zdroj energie, resp. zálohované světlo.

Prohřívárna sauny
.....

6) Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace podle přílohy č. 7. Prohřívárna musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

Celá vyhláška je na : http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/download.html

s pozdravem
Pavel Dostál
Alias profi, s.r.o.

==========