

## Nouzové osvětlení do veřejné sauny - vyhláška

Vložil Pavel Dostál - 21/09/2005 18:45

---

Z e-mailové korespondence:

>

>

>Přeji Vám hezký den.

>Naše organizace provozuje sauna a v současné době provádí její rekonstrukci.

>Dostal jsem požadavek, abych zajistil nouzové osvětlení pro saunovací

>místnost.

>Zdá se mi to sice absurdní ale budiž.

>Zajímá mě tedy, na základě jaké legislativy vznikl tento požadavek a ,

>v případě, že je to oprávněný požadavek budu rád, když mi doporučíte typ

>svítidla pro NO se samostatným zdrojem El. energie a případně dodavatele.

>

>Děkuji za pomoc.

>

>

>

Dobrý den, dle mého názoru je to také nesmysl. Nicméně ve vyhlášce 464 2000Sb to je následovně: A je to prostě nutno dodržet, aby Vám to úřady odsouhlasili, tzn. dal bych tam zálohovaný zdroj energie, resp. zálohované světlo.

Prohřívárna sauny

.....

6) Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace podle přílohy č. 7. Prohřívárna musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí být umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

Celá vyhláška je na : <http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download/download.html>

s pozdravem

Pavel Dostál

Alias profi, s.r.o.

=====