

## špatný rozbor pitné vody

Vložil lenkalat - 11/08/2014 13:13

---

Dobrý den,

nechali jsme si udělat rozbor vody ze studny, nikdy jsme neměli problém až nyní nám vyšel rozbor špatně.

clostridium perfringens - 2

escherichia coli - 10

enterokoky - 4

koliformní bakterie více než 200

kult.mikroorg.při 22 stupních C více než 300

kult.mikroorg. při 36 stupních - 49

prosím o radu co se dá dělat, jak máme studnu vyčistit nebo jsou již hodnoty vysoké a nepůjde již nic dělat.

Díky za váš čas, Latková L.

=====

## Re: špatný rozbor pitné vody

Vložil Pavel Dostál - 12/08/2014 21:01

---

Dobrý večer, na pitnou vodu nejsem expert, ale můžete zkusit

<http://www.abc-bazeny-sauny.cz/forum/uprava-pitne-vody-z-vodovodu-a-vlastni-studne-filtrace-desinfekce-odstraneni-zapachu-a-ruznych-nezadoucich-prvku/3779-pitna-voda-ze-studny-zavazne-vysledky-mere-ni-co-s-tim.html#3783>

-vyčistit a vydenzifikovat studnu chlorem (savem)

-odstranit zdroj znečištění, pokud to jde. např. suchý záchod poblíž studně, padající brouci, myši apod do studny atd.

-za nějakou dobu udělat další rozbor, pokud to nepomůže existují filtry, případně pravidelně desinfikovat (chlorátor)

=====

## Re:špatný rozbor pitné vody

Vložil ammorbidente - 06/05/2016 15:26

---

Dobrý den,

jestli máte vodu ze studny napojenou na vodovodní kohoutek, doporučil bych Vám nejprve studnu vydenzifikovat chlórem a ke kohoutku pak přidař zařízení na úpravu pitné vody E-Spring, který dokáže omezit výskyt více než 145 kontaminantů mající vliv na dopad zdraví, navíc také dokáže zničit více než 99.9% bakterií a virů, které se mohou nacházet ve vodě, změkčí vodu, zbaví jí zápachu a voda je tak naprosto čistá a bezpečná a navíc chutná. Nezavazuje však vodu prospěšných látek jako je vápník a hořčík.

Pokud chcete více info, napište mi.

---

=====